

Российская Федерация
Департамент образования Белгородской области
Управление образования администрации муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лознянская средняя
общеобразовательная школа
Ровеньского района Белгородской области»
309747, Белгородская обл., Ровеньский р-н.,
с. Лозная, ул. Центральная, д. 17
E-mail: lososh@yandex.ru

В отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы по
Ровеньскому району
п.Ровеньки,
ул. М.Горького, 32

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лознянская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района
Белгородской области»

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Ровеньскому району по пожарному надзору от «06» апреля 2021 г. № 16, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лознянская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (предписание Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району от «26» апреля 2021 г. № 16/1/1).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Содержание нарушения	Принятые меры, подтверждающие исполнение нарушения
1.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (место установки ручного пожарного извещателя)	Возле каждого ручного пожарного извещателя наклеены знаки пожарной безопасности
2	Не обеспечена своевременная замена огнетушителя №14	Подано 17.05.2021 года ходатайство в управление образования Ровеньского района о выделение детежных средств на приобретение нового огнетушителя
3	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей	Подано 17.05.2021 года ходатайство в управление образования Ровеньского района о выделение детежных средств на

	поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения	приобретение указателя со светоотражающей поверхностью, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до месторасположения источника противопожарного водоснабжения
4	В помещении столовой не обеспечивается возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа	Приобретен и установлен новый замок на двери в здании столовой с внутренним поворотником
5	В помещении столовой (овощехранилище) осуществляется эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	Установлен колпак (рассеиватель) в овощехранилище здания столовой

Директор МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа»



/М.П. Беликова